



Komponentbetegnelse

| | | | | | |
|----|---|-----|-----------------------------------|-----|---|
| BP | Bypass (motorstyret) | ETV | Afkasttemperaturføler ventilation | PE | Flowmåling, fraluft |
| CH | Eftervarmeflade (option) | FT | Svømmer | PHS | Forvarmeflade (option) |
| CP | Kondenspumpe (option) | F1 | Tilluftsventilator | PI | Flowmåling, tilluft |
| CT | Kondensbakke | F2 | Fraluftsventilator | RT | Rumtemperaturføler |
| ED | Afkastspjæld (motorstyret, spring return) | HE | Modstrømsvarmeveksler | SD | Tilluftsspjæld (motorstyret, spring return) |
| EF | Fraluftsfilter | IF | Tilluftsfilter | | |
| | | IT | Indblæsningstemperaturføler | | |
| | | OVT | Udetemperaturføler ventilation | | |